

**MOSDORFER**
KNILL GRUPPE

Produktdokumentation

Artikel / Projekt:		
Art.Nr.:	10052333	
Kunde:	Avacon Netz GmbH	
Ersteller: O. Roth	Datum: 17.09.2024 09:10	Zeich.Nr.




Dieses Produkt darf ausschließlich durch elektrotechnische Fachkräfte angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Sämtliche Montage-, Wartungs- und Sicherheitshinweise sind zu beachten!



Harte Schläge und Erschütterungen sind zu vermeiden. Hinweise bezüglich Lage und Stapelbarkeit beachten!



Das Anheben des Produktes darf nur von unten oder an gekennzeichneten Kranösen erfolgen. Nicht am Dach anheben! Das Gewicht des Produktes ist am Typenschild und/oder am Lieferschein angegeben.



Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS), fällt jedoch unter die Elektroaltgeräte richtlinie (WEEE). Die Entsorgung nur in autorisierten Sammelstellen oder Entsorgungsbetrieben.

ELSTA-Mosdorfer Gesellschaft m.b.H.

Bahnstraße 29
8430 Kaindorf a. d. Sulm
+43 3452 71660

Standort Trumau

Kroneplatz 1
2521 Trumau
+43 2253 7521

ELSTA-Mosdorfer Deutschland GmbH

Im Löchel 2
35423 Lich-Eberstadt
+49 6004 808

ELSTA-Mosdorfer d.o.o. Croatia

Buzinski Prilaz 10
10010 Zagreb
+358 (1) 664 8071

ELSTA-Mosdorfer d.o.o. Bosnia

Industrijska zona Cijuge II
75270 Živinice
+387 35 365 461www.elsta.comoffice@elsta.com

Angabe der Maße sind Richtwerte. Fertigung erfolgt auf Grund detaillierter Konstruktionszeichnungen.

We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.

© ELSTA Mosdorfer GmbH

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten.

© ELSTA Mosdorfer GmbH

Avacon Netz GmbH

Revision	Version	Datum	Name	Ursprung	Bearbeiter	Datum	Name	Artikelnr.: 10052333	Dateiname: 10052333	Referenz zu Projekt:	Blatt 1
								Erstellt durch	O. Roth		

Verteilersäule A340

583(B) x 2010(H) x 277,5(T)

RAL7035 / gerippte Oberfläche


Schutzklasse II / Schutzart IP44

Netzform TN-C-S

InA Gerätekombination 90 A

VNB-Genehmigung erforderlich

Gemäß IEC 61439-3 laienbedienbar



Profilhalbzylinder EHZ ELSTA05 inkl. 3Schlüssel

Legende

- 1) Hausanschlusskasten NH00 100A
- 2) Wandlerfeld bestehend aus:
3x Wandlerlasche 170x30x5mm
Sammelschienenabgriff mittels Leiteranschlussklemmen
Wandlerfeldabdeckung PETG transp. und plombierbar
- 3) 2x Zählertragplatte f. 3.HZ 375x250mm mit Haube IP54
- 4) anlagenseitiger Anschlussraum 450x250mm bestückt mit:
1x Wandlerprüftrennklemme gem. Spez. Avacon
5x Leitungsschutzschalter B6 1-pol. 25kA (Spannungspfad, Steuerung, Heizung)
1x Lasttrennschalter 125A 3-pol. (anlagenseitige Trennvorrichtung)
1x Abgangsklemmen 5-pol. UK95/1
- 5) 1x Schaltplantasche DIN A4
- 6) 1x Schwenkhebelverschluss für 2 Profilhalbzylinder
inkl. 1 Profilhalbzylinder eingebaut
- 7) 1x Kabeltragschiene
- 8) 1x Schaltschrankheizung 100W 230V IP20
inkl. Thermostat 230V 0-60° und Klemmen




ELSTA MOSDORFER GmbH

www.elsta.com

Maßstab

Aufbauplan



Avacon Netz GmbH				 ELSTA MOSDORFER GmbH www.elsta.com					Maßstab		
							Stromlaufplan				
				Datum		Name	Artikelnr.: 10052333				
				Bearbeiter	16.09.2024	O. Roth	Dateiname: 10052333				
				Geprüft			Referenz zu Projekt:				Blatt
				Norm							2
Revision	Version	Datum	Name	Ursprung			Erstellt durch O. Roth				

