Herr Peter Plaß
Wasserkraftanlage Plärnmühle
Betrieb Wasserkraftanlage

Wasserrecht

26. März 2025

5. Ausfertigung

Antrag auf Erteilung einer Bewilligung nach § 8 WHG

für das Aufstauen der Fichtelnaab an der Wehranlage, das Ableiten von max. 3,2 m³/s Wasser aus der Fichtelnaab, das Wiedereinleiten des Wassers in die Fichtelnaab sowie die Abgabe einer Restwassermenge von 120 l/s über die Fischaufstiegsanlage in den Altarm der Fichtelnaab.

Vorhaben:

Wasserkraftanlage Plärnmühle an der Fichtelnaab
Aufstauen, Ableiten, Wiedereinleiten, Abgabe einer Restwassermenge

Antragsteller:

Herr Peter Plaß
Kemnath bei Fuhrn 8
92431 Neunburg vorm Wald

Tel.: 09633 4614

Aufgestellt:

Ingenieurbüro Ulrike Seelmann
Dipl.-Ing. (FH) U. Seelmann
Beratende Ingenieurin
Mühlgasse 6
96479 Weitramsdorf
Tel.: 09561 831034
E-Mail: sek@ipw-wasser.de