



muva kempten GmbH • Postfach • Kempten (Allgäu)

Zweckverband Wasserversorgung Heimenkirch
Opfenbach
Lindauer Straße 2
88178 Heimenkirch

Datum: 22.09.2026
Kunden-Nr.: 1810380
Ihre Zeichen:
Ihre Nachricht:
Kontakt: +49 (0)831 5290 0
E-Mail: auftragsbearbeitung@muva.de

Prüfbericht

Auftrags-Nr.: 719683

Probe-Nr.: 2359206

muva-Prüfberichts-Nr. 7629152

Seite 1 von 2

Probenbezeichnung: **PID: 1230077600104**

Trinkwasser

Entnahmestelle: Pilgerheim Wigratzbad, Kirchstr. 20, 88145 Opfenbach WZ

Temperatur der Wasserprobe bei Entnahme: 19,4°C

Probenahme: 17.09.2026 um 12:45 h durch Frau Lampater, Margret

Probenehmer der muva kempten GmbH nach TrinkwV; Probenahme gemäß DIN EN ISO 5667-5:2011-02 / DIN 19458:2006-12 Tabelle 1 Zweck b.

Probeneingang: 17.09.2026

Prüfzeitraum: 21.09.2026 bis 22.09.2026

Chemische Untersuchung

Stoffe nach Anlage 2 Teil 2, Trinkwasserverordnung

Untersuchung	Ergebnis		Grenzwert lt. TrinkwV.			Methode
	Messwert	Einheit	unterer	oberer	Einheit	
Blei	0,001	mg/l		0,010	mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (a)
Kupfer	0,003	mg/l		2,000	mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (a)
Nickel	<0,003	mg/l		0,020	mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2024-12 (a)

Beurteilung:

Die Beschaffenheit der untersuchten Wasserprobe entspricht hinsichtlich der untersuchten Parameter den Anforderungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV).

„<“ entspricht Bestimmungsgrenze (BG)

(a) = Verfahren der muva kempten GmbH, akkreditiert